



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.: C5/LPN/004/2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PISOS ELEVADOS EN LOS INMUEBLES DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO "C5" (C2 CENTRO, C2 NORTE, C2 ORIENTE, C2 PONIENTE, C2 SUR, C2 CHI, C2 CEDA Y C5)"

SIENDO LAS 11:10 HORAS DEL DÍA 08 DE MAYO DE 2024 Y CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 26, 27 INCISO A, 30 FRACCIÓN I, Y 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE LLEVÓ A CABO LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES EN EL DÍA Y HORA SEÑALADOS PARA ESTE EFECTO, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CITADA AL RUBRO, EN EL AUDITORIO DE LA CONVOCANTE, UBICADA EN CECILIO ROBELO NO. 3, PLANTA BAJA, COL. DEL PARQUE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C. P. 15960, CIUDAD DE MÉXICO.

EL PRESENTE ACTO SE ENCUENTRA PRESIDIDO POR EL LIC. **FERNANDO RICALDE CAMARENA**, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (C5); **MTRO. ALBERTO NAVA MUCIÑO**, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS Y EL **MTRO. PEDRO SANTIAGO ESCOBAR**, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES, POR LO QUE PROCEDE A DAR INICIO AL ACTO ACREDITANDO A LOS LICITANTES PARTICIPANTES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTEN AL MISMO Y QUE MÁS ADELANTE SE MENCIONAN.

EL **MTRO. PEDRO SANTIAGO ESCOBAR**, JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES DE ESTE CENTRO, INFORMA A LOS PRESENTES QUE NO SE RECIBIERON CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS POR PARTE DE LAS SEIS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PLAZO DE 48 HORAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6, SUBNUMERAL 6.1 "JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES" RESPECTO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN

ASÍ MISMO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43, CUÁRTO PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE PREGUNTA A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES SI REALIZARÁN CUESTIONAMIENTOS, PARA LO CUAL SE EXPONEN LAS PREGUNTAS SIGUIENTES:

**RESPUESTAS A LA PREGUNTAS DEL PARTICIPANTE "ARKINGENIERIA ALFA-OMEGA, S.A. DE C.V."
RECIBIDAS DE FORMA PRESENCIAL**

Nº DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	5.2, 5.2.4, BASES, PÁGINA 42, FORMATO ANEXO VLLL PREGUNTA: EN LA TABLA "MANTENIMIENTO CORRECTIVO" VIENE UN LISTADO CON LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, LOS CUALES NO INCLUYE CANTIDADES, ES NECESARIA LA CANTIDAD PARA PRESUPUESTAR. ¿PODRÍA LA CONVOCANTE INDICARNOS LAS CANTIDADES ESPECÍFICAS PARA CADA TRABAJO?	NO ES NECESARIO SABER LA CANTIDAD DE PIEZAS QUE SE REQUIEREN CAMBIAR DEBIDO A QUE LOS PARTICIPANTES COTIZARÁN POR UNIDAD DE MEDIDA. AL REALIZAR EL MANTENIMIENTO SE SABRÁ CUÁNTAS PIEZAS SE VAN A REQUERIR CAMBIAR.
2	ANEXO TÉCNICO, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PÁGINA 5 PREGUNTA: EN EL ANEXO TÉCNICO PAG. 5, SE CONSIDERAN LAS CANTIDADES DE LOS PISOS DAÑADOS, SIN EMBARGO NO ESPECIFICA LOS TIPOS DE PISOS EN ESA CONDICIÓN (TRAVESAÑO, ESCALONES Y/O RAMPAS). ¿PODRÍA LA	CONTAMOS CON UN ESTIMADO DE PLACAS QUE SE TIENEN QUE CAMBIAR, PERO LOS ACCESORIOS NO SABEMOS CUANTOS ESTÉN DAÑADOS. SE PUEDE SABER HASTA QUÉ SE HAGA LA NIVELACIÓN.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Nº DE PREGUNTA	PREGUNTA	RESPUESTA
	CONVOCANTE INDICARNOS LOS TIPOS DE PISOS EN ESAS CONDICIONES?	
3	ANEXO TÉCNICO, EDIFICIOS SEDE C5, PÁGINA 3 PREGUNTA: EN LA PAG. 3 DEL ANEXO TÉCNICO ¿QUE MARCA Y QUE MODELO SE RECOMIENDA PARA SUMINISTROS? ESTO PARA REALIZAR NUESTRA PROPUESTA ECONÓMICA	NO SE PROPORCIONAN MARCAS, LOS PARTICIPANTES DEBEN APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO. EL TIPO DE PISO QUE SE PROPONGA DEBERÁ CUMPLIR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DEBERÁ SER SOPORTADO CON FICHA TÉCNICA.

CON LO ANTERIOR, SE DIO RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS POR PARTE DE LOS LICITANTES PRESENTES Y PASAN A FORMAR PARTE INTEGRAL DE LAS BASES Y ANEXOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DEBIENDO CONSIDERAR EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS LAS RESPUESTAS A LOS CUESTIONAMIENTOS REALIZADOS POR LOS LICITANTES.

ASÍ MISMO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES, CON RELACIÓN A LA PROPUESTA ECONÓMICA QUE FORMA PARTE DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, QUE SE HACE UN AJUSTE AL MISMO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA

PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.: C5/LPN/004/2024, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PISOS ELEVADOS EN LOS INMUEBLES DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5” (C2 CENTRO, C2 NORTE, C2 ORIENTE, C2 PONIENTE, C2 SUR, C2 CHI, C2 CEDA Y C5)”

Ciudad de México a ___ de _____ del 2024

LIC. FERNANDO RICALDE CAMARENA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO,
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

Yo _____ en mi carácter de Representante Legal del “Licitante” _____, presento ante Usted la siguiente propuesta económica correspondiente a la Licitación Pública Nacional N°.: C5/LPN/004/2024, para la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PISOS ELEVADOS EN LOS INMUEBLES DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5” (C2 CENTRO, C2 NORTE, C2 ORIENTE, C2 PONIENTE, C2 SUR, C2 CHI, C2 CEDA Y C5)”.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO*					
INMUEBLE	ÁREA:	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	TOTAL (S/IVA)
C5	Site Adm. PB 1 (Edificio Administrativo)	M2	34.86 m2	\$	\$



MANTENIMIENTO PREVENTIVO*					
INMUEBLE	ÁREA:	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	TOTAL (S/IVA)
	Site Adm. PB 2 (Edificio Administrativo)	M2	22.10 m2	\$	\$
	Site Adm. 01 -1 (Edificio Administrativo)	M2	18.95 m2	\$	\$
	Escaleras (Planta Baja)	M2	4.14 m2	\$	\$
	COE (Planta Baja)	M2	430.00 m2	\$	\$
	Sala de Capacitación (Planta Baja)	M2	58.90 m2	\$	\$
	Monitoreo Federal (Planta Baja)	M2	106.90 m2	\$	\$
	Site Op. PB 1 (Planta Baja)	M2	43.05 m2	\$	\$
	Site Op PB 2 (Planta Baja)	M2	4895 m2	\$	\$
	Site RDA Op PB 0 (Planta Baja)	M2	9.70 m2	\$	\$
	Site Pasillo Sur (Planta Baja)	M2	19.70 m2	\$	\$
	Rampas (Planta Baja)	M2	33.3 m2	\$	\$
	Escaleras (Planta Baja)	M2	5.22 m2	\$	\$
	Monitoreo (Primer Nivel)	M2	722.80 m2	\$	\$
	Pasillo Sur (Primer Nivel)	M2	100.00 m2	\$	\$
	Sala de Crisis (Primer Nivel)	M2	72.45 m2	\$	\$
	Ambulancias (Primer Nivel)	M2	157.50 m2	\$	\$
	911/089 (Primer Nivel)	M2	417.50 m2	\$	\$
	Site Op. 01-1 (Primer Nivel)	M2	43.10 m2	\$	\$
	Site Op 01-2 (Primer Nivel)	M2	36.85 m2	\$	\$
	Site Op 01-3 (Primer Nivel)	M2	55.24 m2	\$	\$
	Site Pasillo Sur (Primer Nivel)	M2	12.11 m2	\$	\$
	Rampas (Primer Nivel)	M2	31.22 m2	\$	\$
	Escaleras (Primer Nivel)	M2	3.81 m2	\$	\$
	Locatel (Segundo Nivel)	M2	643.50 m2	\$	\$
	Site Op. 02-1 (Segundo Nivel)	M2	43.05 m2	\$	\$
	Site Op 02-2 (Segundo Nivel)	M2	33.90 m2	\$	\$
	Rampas (Segundo Nivel)	M2	33.34 m2	\$	\$
	Escaleras (Segundo Nivel)	M2	3.81 m2	\$	\$
	Site Op. 03-1 (Tercer Nivel)	M2	40.35 m2	\$	\$
	Site Op 03-2 (Tercer Nivel)	M2	55.44 m2	\$	\$
	Escaleras (Tercer Nivel)	M2	3.66 m2	\$	\$
C2 CENTRO	Monitoreo	M2	151.42 m2	\$	\$
	Sites	M2	76.00 m2	\$	\$
	Escaleras	M2	3.71 m2	\$	\$
C2 NORTE	Monitoreo	M2	271.44 m2	\$	\$
	Sites	M2	140.00 m2	\$	\$
	Escaleras	M2	0.60 m2	\$	\$
	Rampas	M2	8.56 m2	\$	\$
C2 ORIENTE	Monitoreo	M2	265.00 m2	\$	\$
	Sites	M2	95.00 m2	\$	\$
	Cuarto Pantallas	M2	21.00 m2	\$	\$
C2 PONIENTE	Monitoreo	M2	265.00 m2	\$	\$
	Sites	M2	117.7 m2	\$	\$
	Cuarto Pantallas	M2	34.81 m2	\$	\$
	Rampas	M2	16.89 m2	\$	\$
C2 SUR	Monitoreo	M2	205.00 m2	\$	\$
	Sites	M2	95.00 m2	\$	\$



MANTENIMIENTO PREVENTIVO*					
INMUEBLE	ÁREA:	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	TOTAL (S/IVA)
	Escaleras	M2	0.44 m2	\$	\$
	Rampas	M2	1.18 m2	\$	\$
C2 CHI	Monitoreo	M2	137.09 m2	\$	\$
	Sites	M2	16.40 m2	\$	\$
	Escaleras	M2	0.87 m2	\$	\$
	Rampas	M2	6.43 m2	\$	\$
	Monitoreo	M2	72.50 m2	\$	\$
C2 CEDA	Monitoreo	M2	72.50 m2	\$	\$
	Sites	M2	15.50 m2	\$	\$
				SUBTOTAL (S/IVA)	
				IVA	
				TOTAL (C/IVA)	

(Monto total con letra)

* La cotización del Servicio de Mantenimiento Preventivo debe considerar las características respectivas del servicio señaladas en el Anexo Técnico adjunto.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO**				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (S/IVA)	IVA	PRECIO UNITARIO (C/IVA)
Suministro y colocación de placa de sulfato de calcio de alta densidad 1250 kg/m2; 60 x 60 x 3.05 cm. Incombustible M O, canto de plástico protector contra golpes y humedad, cantos inclinados.	PIEZA	\$	\$	\$
Suministro y colocación de placa de sulfato de calcio de alta densidad 1500 kg/m2; 60 x 60 x 3.05 cm. Incombustible M O, Canto de plástico protector contra golpes y humedad, cantos inclinados.	PIEZA	\$	\$	\$
Suministro y colocación de placa de alma de cemento aligerado o aglomerado FS 1000, 61 x 61 x 30.5 cm.	PIEZA	\$	\$	\$
Suministro de pedestal de acero galvanizado protegido contra corrosión de alta seguridad contra fuego, ajustable; altura 15 cm PT	PIEZA	\$	\$	\$
Suministro de pedestal de acero galvanizado protegido contra corrosión de alta seguridad contra fuego, ajustable; altura 20 cm PT	PIEZA	\$	\$	\$
Suministro de pedestal de acero galvanizado protegido contra corrosión de alta seguridad contra fuego, ajustable; altura 25 cm PT	PIEZA	\$	\$	\$
Suministro de pedestal de acero galvanizado protegido contra corrosión de alta seguridad contra fuego, ajustable; altura 30 cm PT	PIEZA	\$	\$	\$
Suministro de pedestal de acero galvanizado protegido contra corrosión de alta seguridad contra fuego, ajustable; altura 40 cm PT	PIEZA	\$	\$	\$
Suministro de pedestal de acero galvanizado protegido contra corrosión de alta seguridad contra fuego, ajustable; altura 45 cm PT	PIEZA	\$	\$	\$
Suministro de pedestal de acero galvanizado protegido contra corrosión de alta seguridad contra fuego, ajustable; altura 50 cm PT	PIEZA	\$	\$	\$
Suministro de pedestal de acero galvanizado protegido contra corrosión de alta seguridad contra fuego, ajustable; altura 55 cm PT	PIEZA	\$	\$	\$
Suministro de pedestal de acero galvanizado protegido contra corrosión de alta seguridad contra fuego, ajustable; altura 60 cm PT	PIEZA	\$	\$	\$
Suministro de pedestal de acero galvanizado protegido contra corrosión de alta seguridad contra fuego, ajustable; altura 70 cm PT	PIEZA	\$	\$	\$
Suministro de pedestal de acero galvanizado protegido contra corrosión de alta seguridad contra fuego, ajustable; altura 80 cm PT	PIEZA	\$	\$	\$
Suministro de pedestal de acero galvanizado protegido contra corrosión de alta seguridad contra fuego, ajustable; altura 95 cm PT	PIEZA	\$	\$	\$
Suministro de pedestal de acero galvanizado protegido contra corrosión de alta seguridad contra fuego, ajustable; altura 100 cm PT	PIEZA	\$	\$	\$
Suministro de pedestal de acero galvanizado protegido contra corrosión de alta seguridad contra fuego, ajustable; altura 105 cm PT	PIEZA	\$	\$	\$
Suministro de pedestal de acero galvanizado protegido contra corrosión de alta seguridad contra fuego, ajustable; altura 110 cm PT	PIEZA	\$	\$	\$
Suministro de pedestal de acero galvanizado protegido contra corrosión de alta seguridad contra fuego, ajustable; altura 120 cm PT	PIEZA	\$	\$	\$
Suministro de travesaño para piso de acero galvanizado para módulos de 60 x 60 cm.	PIEZA	\$	\$	\$
Suministro de travesaño para piso de acero galvanizado para módulos de 61 x 61 cm.	PIEZA	\$	\$	\$

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



61 cm.				
Suministro de filós negros	PIEZA	\$	\$	\$
Suministro de hojas de HPL blanco veteado 60 x 60 cm.	PIEZA	\$	\$	\$
Nariz para escalón	PIEZA	\$	\$	\$
Rampas de acceso	PIEZA	\$	\$	\$
			TOTAL (C/IVA)	\$

(Monto total con letra)

** La cotización del Servicio de Mantenimiento Correctivo debe considerar las características respectivas del servicio señaladas en el Anexo Técnico adjunto.

RESUMEN

RESUMEN	IMPORTE
SUBTOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS (S/IVA)	
SUBTOTAL MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (S/IVA)	
TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS + CORRECTIVOS (S/IVA)	
IVA	
TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS + CORRECTIVOS (C/IVA)	

Importe total de la propuesta en letra y número.

La indicación que los precios serán fijos, netos y unitarios hasta el término de vigencia de "El Contrato" correspondiente.

REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)

SE REITERA EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE A LA LETRA ESTABLECE: "ARTÍCULO 88.- LOS INTERESADOS AFECTADOS POR CUALQUIER ACTO O RESOLUCIÓN EMITIDA POR LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA E INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES QUE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LA MATERIA OBJETO DE ESTA LEY PODRÁN INTERPONER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO DEL TÉRMINO DE 5 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE RECURRA, O DE QUE EL RECURRENTE TENGA CONOCIMIENTO DEL MISMO, PARA LO CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE MARCA LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO."







"LA CONVOCANTE" MANIFIESTA A LOS "LICITANTES" QUE LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE POR PARTE DE ESTOS EN EL PRESENTE PROCESO LICITATORIO SERÁ SALVAGUARDADA SU CONFIDENCIALIDAD EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.





EN ESTE ACTO SE INFORMA QUE LA PRESENCIA DE LA **C.P. KARINA DE JESÚS BIBIANO VALENTE** SUBDIRECTORA DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONFORME A LA DESIGNACIÓN HECHA POR EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE OFICIO SCG/OICJG/1132/2023 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023 Y TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ASÍ COMO LA PRESENCIA DE LA **LIC. GEORGINA GUADALUPE BARRAGÁN ARVIZU**, JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSULTA E INSTRUMENTOS JURÍDICOS, TAMBIÉN CONTAMOS CON LA PRESENCIA DEL **C. JOSÉ REGINO MELDRANO VILCHIS** CONTRALOR CIUDADANO, TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, POR CONSIGUIENTE, NO AVALA EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN, ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS, ASÍ COMO TAMPOCO EL FALLO QUE EN SU CASO EMITA.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DÍA DE SU INICIO A LAS 11:20 HORAS, FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE TODOS LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVINIERON Y HACIENDO ENTREGA DE UNA COPIA A CADA UNO PARA CONSTANCIA LEGAL CORRESPONDIENTE.



POR LA CONVOCANTE

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
LIC. FERNANDO RICALDE CAMARENA DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
MTRO. ALBERTO NAVA MUCIÑO COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	
MTRO. PEDRO SANTIAGO ESCOBAR JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES	
LIC. VICTOR MANUEL LÓPEZ ORDAZ COORDINADOR DE FINANZAS	
LIC. VALENTÍN FUENTES MARTÍNEZ JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS	
C.P. KARINA DE JESÚS BIBIANO VALENTE SUBDIRECTORA DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	




NOMBRE Y CARGO	FIRMA
<p>LIC. JOSÉ REGINO MELDRANO VILCHIS CONTRALOR CIUDADANO</p>	
<p>LIC. GEORGINA GUADALUPE BARRAGAN ARVIZU JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSULTA E INSTRUMENTOS JURÍDICOS</p>	

POR LAS EMPRESAS LICITANTES

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
<p>GRUPO FUERZA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. OLMO IVÁN FRANCO CERVANTES</p>	
<p>ARKINGENIERIA ALFA-OMEGA, S.A. DE C.V. IGNACIO MEDINA MORÁLES</p>	







6.1 JUNTA DE ACLARACIONES

**ANEXO VII
FORMATO PROPUESTO PARA ELABORACIÓN DE PREGUNTAS**

Ciudad de México a 8 de mayo del 2024

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO: C5/LPN/004/2024, PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PISOS ELEVADOS EN LOS INMUEBLES DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO "C5" (C2 CENTRO, C2 NORTE, C2 ORIENTE, C2 PONIENTE, C2 SUR, C2 CHI, C2 CEDA Y C5)".

LIC. FERNANDO RICALDE CAMARENA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO,
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO "C5", CON DOMICILIO EN CALLE
CECILIO ROBELO No. 3, COL. DEL PARQUE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 15960. CIUDAD DE
MEXICO.
PRESENTE.

Número de Pregunta	Pregunta	Respuesta
1	5.2, 5.2.4, Bases, página 42, FORMATO ANEXO VIII PREGUNTA: En la tabla "MANTENIMIENTO CORRECTIVO" viene un listado con la descripción de los trabajos de mantenimiento correctivo, los cuales no incluye cantidades, es necesaria la cantidad para presupuestar. ¿Podría la convocante indicarnos las cantidades específicas para cada trabajo?	
2	Anexo Técnico, Servicios de Mantenimiento Correctivo, Página 5, PREGUNTA: En el Anexo tecnico pag. 5, se consideran las cantidades de los pisos dañados, sin embargo no especifica los tipos de pisos en esa condición (travesaño, escalones y/o rampas). ¿Podría la convocante indicarnos los tipos de pisos en esas condiciones?	
3	Anexo Técnico, Edificios Sede C5, Página 3, PREGUNTA: En la Pag. 3 del Anexo Tecnico ¿Que marca y que modelo se recomienda para suministros? Esto para realizar nuestra propuesta economica.	

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes

PROTESTO LO NECESARIO



**ING. ARQ. IGNACIO MEDINA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL DE
ARKINGENIERIA ALFA-OMEGA S.A. DE C.V.**